


Приложение № 1

Утверждена
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от «25» февраля 2022 г. № 61

Форма



Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальными органами при проведении плановых выездных проверок при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики в отношении субъектов электроэнергетики, осуществляющих эксплуатацию объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля:
2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Дата заполнения проверочного листа:
5. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:
6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, место жительства в Российской Федерации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами:
7. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:
8. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:
9. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:
10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:
11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)
			Да	Нет	Неприменимо	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к оказанию услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике?	Статья 16 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177; 2019, № 31, ст. 4421) (далее – Федеральный закон № 35-ФЗ)				
2.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к подготовке, подтверждению готовности работников к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики и аттестации работников по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики?	Статья 28.1 Федерального закона № 35-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177; 2022, № 24, ст. 3934)				
3.	Отвечает ли информация на применяемое оборудование требованиям Декларации о соответствии?	Пункт 5 статьи 24 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 52, ст. 5140; 2020, № 52, ст. 8606) (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ)				
4.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к маркировке знаком обращения на рынке?	Пункт 1 статьи 27 Федерального закона № 184-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,				

		<p>2002, № 52, ст. 5140; 2020, № 52, ст. 8606)</p>		
5.	<p>Выполняются ли контролируемым лицом требования по обеспечению безопасности машин и (или) оборудования при изготовлении, хранении, транспортировании, эксплуатации и утилизации?</p>	<p>Статья 5 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), утвержденное решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823 (официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 21 октября 2011 г.), являющийся обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе, ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. № 279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 40, ст. 5310) (далее - Технический регламент Таможенного союза 010/2011)</p>		
6.	<p>Выполняются ли контролируемым лицом требования об оценке соответствия машин и оборудования?</p>	<p>Статья 7 Технического регламента Таможенного союза 010/2011</p>		
7.	<p>Выполняются ли контролируемым лицом требования о подтверждении соответствия машин и оборудования?</p>	<p>Статья 8 Технического регламента Таможенного союза 010/2011</p>		
8.	<p>Соблюдаются ли контролируемым лицом требования маркировки единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза?</p>	<p>Статья 12 Технического регламента Таможенного союза 010/2011</p>		

9.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений в процессе эксплуатации?	Статья 36 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5) (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ)				
10.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по оценке соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса)?	Статьи 38 - 40 Федерального закона № 384-ФЗ				
11.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к обеспечению энергетической эффективности зданий, строений, сооружений?	Статья 11 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5711; 2018, № 32, ст. 5133) (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ)				
12.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к обеспечению учета используемых энергетических ресурсов и применению приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы?	Статья 13 Федерального закона № 261-ФЗ				
13.	Реализовываются ли утвержденные программы в области	Статья 25				

	<p>энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями с участием государства или муниципального образования и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности?</p>	<p>Федерального закона № 261-ФЗ</p>			
14.	<p>Установлены ли по периметру объекта предупреждающие знаки, содержащие информацию о необходимости соблюдения ограничений и запретов и иную, предусмотренную правилами информации?</p>	<p>Пункт 7 Правил установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1033 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6113; 2019, № 4, ст. 328)</p>			
15.	<p>Выполняются ли контролируемым лицом основные положения и задачи организации эксплуатации электрических станций и сетей?</p>	<p>Пункты 1.1.1 - 1.1.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229 (зарегистрирован Минюстом России 20 июня 2003 г. под № 4799) с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757 (зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 2018 г. под № 52754), от 9 января 2019 г. № 2 (зарегистрирован Минюстом России 30 января 2019 г. под № 53624), от 8 февраля</p>			

		2019 г. № 81 (зарегистрирован Минюстом России 28 марта 2019 г. под № 54199), от 11 февраля 2019 г. № 90 (зарегистрирован Минюстом России 28 марта 2019 г. под № 54200), от 13 февраля 2019 г. № 98 (зарегистрирован Минюстом России 3 июня 2019 г. под № 54828) (далее – Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей)			
16.	Соблюдается ли контролируемым лицом порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством, а также вводимых после расширения и реконструкции энергообъектов?	Пункты 1.2.1 - 1.2.12 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей			
17.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к персоналу?	Пункты 1.3.1 - 1.3.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей			
18.	Выполняется ли контролируемым лицом контроль за эффективностью работы электростанций, котельных и сетей?	Пункты 1.4.1 - 1.4.8 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей			
19.	Организован ли контролируемым лицом постоянный и периодический технический контроль технического состояния энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений)?	Пункты 1.5.1 - 1.5.8 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей			
20.	Выполняются ли контролируемым лицом требования технического обслуживания, ремонта и модернизации оборудования, зданий, сооружений и коммуникаций энергоустановок?	Пункты 1.6.1 - 1.6.20 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей			
21.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к технической документации?	Пункты 1.7.1 - 1.7.12 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей			

22.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к автоматизированным системам управления?	Пункты 1.8.1 - 1.8.13 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей				
23.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по обеспечению единства измерений?	Пункты 1.9.1 - 1.9.16 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей				
24.	Обеспечивается ли контролируемым лицом надлежащее эксплуатационное и санитарно-техническое состояние территории, зданий и сооружений энергообъекта?	Пункты 2.1.1 - 2.1.13 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей				
25.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к производственным зданиям, сооружениям и санитарно-техническим устройствам?	Пункты 2.2.1 - 2.2.15 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей				
26.	Обеспечивается ли контролируемым лицом надлежащая эксплуатация топливно-транспортного хозяйства?	Пункты 4.1.1 - 4.1.5 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей				
27.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по безопасной эксплуатации оборудования топливных складов, хранению и подготовке твердого топлива?	Пункты 4.1.7 - 4.1.24 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей				
28.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по приёму, хранению и подготовке к сжиганию жидкого топлива?	Пункты 4.1.25 - 4.1.41 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей				
29.	Выполняются ли контролируемым лицом особые условия приёма, хранения и подготовки к сжиганию жидкого топлива газотурбинных установок?	Пункты 4.1.42 - 4.1.51 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей				
30.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по эксплуатации газового хозяйства?	Пункты 4.1.52 - 4.1.66 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей				

31.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по пылеприготовлению?	Пункты 4.2.1 - 4.2.17 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей			
32.	Обеспечивается ли контролируемым лицом надлежащая эксплуатация паровых и водогрейных котельных установок?	Пункты 4.3.1 - 4.3.45 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей			
33.	Обеспечивается ли контролируемым лицом надлежащая эксплуатация паротурбинных установок?	Пункты 4.4.1 - 4.4.35 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей			
34.	Обеспечивается ли контролируемым лицом требуемые характеристики эксплуатации блочных установок тепловых электростанций?	Пункты 4.5.1 - 4.5.17 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей			
35.	Обеспечивается ли контролируемым лицом надлежащая эксплуатация газотурбинных установок (автономных и работающих в составе ПГУ)?	Пункты 4.6.1 - 4.6.38 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей			
36.	Соответствуют ли системы управления технологическими процессами контролируемого лица требованиям эксплуатации?	Пункты 4.7.1 - 4.7.27 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей			
37.	Обеспечивает ли режим эксплуатации водоподготовительных установок и водно-химический режим работу электростанции и тепловых сетей контролируемого лица без повреждений и снижения экономичности?	Пункты 4.8.1 - 4.8.41 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей			
38.	Эксплуатация трубопроводов и арматуры контролируемого лица соответствует установленным требованиям эксплуатации?	Пункты 4.9.1 - 4.9.14 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей			
39.	Обеспечивает ли контролируемое лицо бесперебойную работу золотушливающих установок?	Пункты 4.10.1 - 4.10.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей			

40.	Обеспечивает ли контролируемое лицо текущую эксплуатацию систем золошлакоудаления и золоотвалов в соответствии с действующими требованиями?	Пункты 4.10.11 - 4.10.32 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей			
41.	Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие режима работы станционных теплофикационных установок установленным требованиям?	Пункты 4.11.1 - 4.11.15 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей			
42.	Обеспечивает ли контролируемое лицо выполнение требований правил при эксплуатации тепловых сетей?	Пункты 4.12.1 - 4.12.41 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей			
43.	Организован ли контролируемым лицом контроль за состоянием основного и наплавленного металла?	Пункты 4.13.1 - 4.13.13 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей			
44.	Выполняются ли контролируемым лицом требования эксплуатации генераторов и синхронных компенсаторов?	Пункты 5.1.1 - 5.1.47 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей			
45.	Выполняются ли контролируемым лицом требования эксплуатации электродвигателей?	Пункты 5.2.1 - 5.2.16 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей			
46.	Выполняются ли контролируемым лицом требования эксплуатации силовых трансформаторов и масляных шунтирующих реакторов?	Пункты 5.3.1 - 5.3.27 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей			
47.	Выполняются ли контролируемым лицом требования эксплуатации распределительных устройств?	Пункты 5.4.1 - 5.4.30 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей			
48.	Выполняются ли контролируемым лицом требования эксплуатации аккумуляторных установок?	Пункты 5.5.1 - 5.5.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей			

49.	Выполняются ли контролируемым лицом требования эксплуатации конденсаторных установок?	Пункты 5.6.1 - 5.6.12 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей				
50.	Выполняются ли контролируемым лицом требования эксплуатации воздушных линий электропередачи?	Пункты 5.7.1 - 5.7.24 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей				
51.	Выполняются ли контролируемым лицом требования эксплуатации силовых кабельных линий?	Пункты 5.8.1 - 5.8.25 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей				
52.	Выполняются ли контролируемым лицом требования эксплуатации релейной защиты и электроавтоматики?	Пункты 5.9.1 - 5.9.26 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей				
53.	Выполняются ли контролируемым лицом требования эксплуатации заземляющих устройств?	Пункты 5.10.1 - 5.10.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей				
54.	Выполняются ли контролируемым лицом требования защиты от перенапряжений?	Пункты 5.11.1 - 5.11.17 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей				
55.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к освещению?	Пункты 5.12.1 - 5.12.13 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей				
56.	Выполняются ли контролируемым лицом требования эксплуатации электролизовых установок?	Пункты 5.13.1 - 5.13.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей				
57.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к энергетическим маслам?	Пункты 5.14.1 - 5.14.24 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей				

58.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по подготовке по новой должности (рабочему месту)?	Пункты 15 - 23 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 22 сентября 2020 г. № 796 (зарегистрирован Минюстом России 18 января 2021 г. под № 62115) (далее – Правила работы с персоналом)			
59.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к стажировке персонала?	Пункты 24 - 39 Правил работы с персоналом			
60.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к предэкзаменационной подготовке, проверка знаний и аттестации работников?	Пункты 40 - 65 Правил работы с персоналом			
61.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к дублированию?	Пункты 66 - 72 Правил работы с персоналом			
62.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по допуску к самостоятельной работе персонала?	Пункты 73 - 79 Правил работы с персоналом			
63.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к производственному инструктажу персонала?	Пункты 80 - 91 Правил работы с персоналом			
64.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к противопоаварийным и противопожарным тренировкам персонала?	Пункты 92 - 97 Правил работы с персоналом			
65.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к специальной подготовке персонала?	Пункты 98 - 103 Правил работы с персоналом			
66.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к дополнительному профессиональному образованию (повышению квалификации) персонала?	Пункты 104 - 107 Правил работы с персоналом			

67.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к обходам и осмотрам рабочих мест?	Пункты 108 - 111 Правил работы с персоналом					
68.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках?	Пункты 2.1 - 2.1.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г. под № 61957) (далее – Правила по охране труда)					
69.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок?	Пункты 3.1 - 3.1.3 Правил по охране труда					
70.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при производстве работ в действующих электроустановках?	Пункты 4.1 - 4.1.7 Правил по охране труда					
71.	Выполняются ли контролируемым лицом организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках?	Пункты 5.1 - 5.1.6 Правил по охране труда					
72.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по организации работ в установках с оформлением наряда-допуска?	Пункты 6.1 - 6.3.2 Правил по охране труда					
73.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по организации работ в электроустановках по распоряжению?	Пункты 7.1 - 7.1.6 Правил по охране труда					
74.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при контролируемом лице работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке текущей	Пункты 8.1 - 8.6 Правил по охране труда					

	эксплуатации?							
75.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выдаче разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе в электроустановках?	Пункты 9.1 - 9.3 Правил по охране труда						
76.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при подготовке рабочего места и первичном допуске бригады к работе в электроустановках по наряду-допуску и распоряжению?	Пункты 10.1 - 10.11 Правил по охране труда						
77.	Выполняются ли контролируемым лицом требования надзору за бригадой и изменению состава бригады при проведении работ в электроустановках?	Пункты 11.1 - 11.6 Правил по охране труда						
78.	Выполняются ли контролируемым лицом требования при переводе на другое рабочее место?	Пункты 12.1 - 12.4 Правил по охране труда						
79.	Выполняются ли контролируемым лицом требования при оформлении перерывов в работе и повторных допусков к работе в электроустановке?	Пункты 13.1 - 13.3 Правил по охране труда						
80.	Выполняются ли контролируемым лицом требования при сдаче-приемке рабочего места, закрытие наряда-допуска, распоряжения после окончания работы в электроустановках?	Пункты 14.1 - 14.5 Правил по охране труда						
81.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при включении электроустановок после полного окончания работ?	Пункты 15.1 - 15.3 Правил по охране труда						
82.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках?	Пункты 16.1 - 16.5 Правил по охране труда						
83.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении отключений в электроустановках?	Пункты 17.1 - 17.6 Правил по охране труда						

84.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по вывешиванию запрещающих плакатов?	Пункты 18.1 - 18.3 Правил по охране труда				
85.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при проверке отсутствия напряжения?	Пункты 19.1 - 19.6 Правил по охране труда				
86.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при установке заземлений?	Пункты 20.1 - 20.4 Правил по охране труда				
87.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при установке заземлений в распределительных устройствах?	Пункты 21.1 - 21.8 Правил по охране труда				
88.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при установке заземлений на ВЛ?	Пункты 22.1 - 22.12 Правил по охране труда				
89.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по ограждению рабочего места, вывешиванию плакатов безопасности?	Пункты 23.1 - 23.8 Правил по охране труда				
90.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при работах в зоне влияния электрического и магнитного полей?	Пункты 24.1 - 24.18 Правил по охране труда				
91.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ на генераторах и синхронных компенсаторах?	Пункты 25.1 - 25.7 Правил по охране труда				
92.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ в электролизных установках?	Пункты 26.1 - 26.20 Правил по охране труда				
93.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ на электродвигателях?	Пункты 27.1 - 27.10 Правил по охране труда				
94.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ на коммутационных аппаратах?	Пункты 28.1 - 28.7 Правил по охране труда				

95.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ в комплектных распределительных устройствах?	Пункты 29.1 - 29.5 Правил по охране труда			
96.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ на мачтовых (столбовых) трансформаторных подстанциях и комплектных трансформаторных подстанциях?	Пункты 30.1 - 30.3 Правил по охране труда			
97.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ на силовых трансформаторах, масляных шунтирующих и дугогасящих реакторах?	Пункты 31.1 - 31.9 Правил по охране труда			
98.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ на измерительных трансформаторах тока?	Пункты 32.1 - 32.3 Правил по охране труда			
99.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ на электрических котлах?	Пункты 33.1 - 33.4 Правил по охране труда			
100.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при работах на электрофильтрах?	Пункты 34.1 - 34.5 Правил по охране труда			
101.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ с аккумуляторными батареями?	Пункты 35.1 - 35.12 Правил по охране труда			
102.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ на конденсаторных установках?	Пункты 36.1 - 36.4 П Правил по охране труда			
103.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ на кабельных линиях?	Пункты 37.1 - 37.51 Правил по охране труда			
104.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи?	Пункты 38.1 - 38.89 Правил по охране труда			

105.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при проведении испытаний и измерений?	Пункты 39.1 - 38.31 Правил по охране труда			
106.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при обмыве и чистке изоляторов под напряжением?	Пункты 40.1 - 40.8 Правил по охране труда			
107.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ со средствами связи, диспетчерского и технологического управления?	Пункты 41.1 - 41.59 Правил по охране труда			
108.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики, со средствами измерений и приборами учета электроэнергии, вторичными цепями?	Пункты 42.1 - 42.12 Правил по охране труда			
109.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ в электрической части устройств тепловой автоматики, теплотехнических измерений и защит?	Пункты 43.1 - 43.8 Правил по охране труда			
110.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами?	Пункты 44.1 - 44.10 Правил по охране труда			
111.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при выполнении работ в электроустановках с применением автомобилей, подъемных сооружений и механизмов, лестниц?	Пункты 45.1 - 45.17 Правил по охране труда			
112.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при контролируемом лице работ командированного персонала?	Пункты 46.1 - 46.11 Правил по охране труда			
113.	Выполняются ли контролируемым лицом требования охраны труда при допуске персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи?	Пункты 47.1 - 47.18 Правил по охране труда			

114.	Выполняются ли контролируемым лицом общие требования к контролируемому лицу переключений в электроустановках?	Пункты 4 - 18 Правил переключений в электроустановках, утвержденных в приказом Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757 (зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 2018 г. под № 52754) (далее – Правила переключений)			
115.	Выполняются ли контролируемым лицом общие требования к порядку переключений в электроустановках?	Пункты 81 - 85 Правил переключений			
116.	Выполняются ли контролируемым лицом требования переключений для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики?	Пункты 119 - 125 Правил переключений			
117.	Выполняются ли контролируемым лицом требования при проведении операций с выключателями, разъединителями, отделителями и выключателями нагрузки?	Пункты 135 - 149 Правил переключений			
118.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к персоналу, осуществляющему переключения в электроустановках?	Пункты 19 - 36 Правил переключений			
119.	Выполняются ли контролируемым лицом требования, определяющие команды и разрешения на производство переключений?	Пункты 37 - 55 Правил переключений			
120.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к программам и бланкам переключений?	Пункты 56 - 80 Правил переключений			
121.	Выполняются ли контролируемым лицом требования при особенностях переключений в схемах релейной защиты и автоматики?	Пункты 89 - 117 Правил переключений			

122.	Выполняются ли контролируемым лицом требования при вводе в работу новых (модернизированных, реконструированных) ЛЭП, оборудования, устройств РЗА и при проведении испытаний?	Пункты 126 - 134 Правил переключений			
123.	Выполняются ли контролируемым лицом требования при снятии оперативного тока с приводов коммутационных аппаратов?	Пункты 151 - 159 Правил переключений			
124.	Выполняются ли контролируемым лицом требования при проверке положений коммутационных аппаратов?	Пункты 160 - 165 Правил переключений			
125.	Выполняются ли контролируемым лицом требования при операциях с оперативной блокировкой?	Пункты 166 - 173 Правил переключений			
126.	Выполняются ли контролируемым лицом требования при операциях с коммутационными аппаратами присоединений линий, трансформаторов (автотрансформаторов), синхронных компенсаторов и генераторов?	Пункты 174, 175 Правил переключений			
127.	Выполняются ли контролируемым лицом требования при операциях при переводе присоединений с одной системы шин на другую?	Пункты 176 - 183 Правил переключений			
128.	Выполняются ли контролируемым лицом требования при операциях при выводе из работы и вводе в работу ЛЭП?	Пункты 184 - 187 Правил переключений			
129.	Выполняются ли контролируемым лицом требования при особенностях производства переключений при выводе в ремонт и вводе в работу ЛЭП под наведенным напряжением?	Пункты 188 - 192 Правил переключений			
130.	Выполняются ли контролируемым лицом общие требования к производству переключений в электроустановках на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения?	Пункты 193 - 201 Правил переключений			
131.	Выполняются ли контролируемым лицом требования при особенностях контролируемом лице переключений	Пункты 202 - 220 Правил переключений			

	в электроустановках электрических сетей напряжением 35 кВ и ниже?						
132.	Выполняются ли контролируемым лицом требования общих положений правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации?	Пункты 1 - 6 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 86 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 6, ст. 985) (далее – Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации)					
133.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к условиям и порядку вывода объектов диспетчеризации в ремонт?	Пункты 7 - 39 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации					
134.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к общим условиям и порядку согласования вывода объектов диспетчеризации из эксплуатации?	Пункты 40, 41 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации					
135.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к порядку разработки и согласования предложений в отношении перечня мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации?	Пункты 82, 84, 90, 91 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации					
136.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к порядку реализации мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства?	Пункты 105, 108, 109, 111, 114 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации					
137.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к условиям функционирования объекта диспетчеризации в период приостановления вывода его из эксплуатации?	Пункт 145 Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации					

138.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к порядку расследования причин аварий в электроэнергетике?	<p>Пункты 3, 5, 7 - 8, 14 - 19 Правил расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 44, ст. 5243; 2016, № 25, ст. 3808; 2017, № 23, ст. 3320) (далее – Правила расследования причин аварий в электроэнергетике)</p>				
139.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к порядку оформления результатов расследования?	<p>Пункты 20 - 25 Правил расследования причин аварий в электроэнергетике</p>				
140.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к порядку систематизации информации об авариях в электроэнергетике?	<p>Пункт 27, 28 Правил расследования причин аварий в электроэнергетике</p>				
141.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к порядку передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике?	<p>Пункты 4 - 11 Порядка передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике, утвержденного приказом Минэнерго России от 2 марта 2010 г. № 91 (зарегистрирован Минюстом России 30 июня 2010 г. под № 17656) с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 6 февраля 2017 г. № 74 (зарегистрирован Минюстом России 17 марта 2017 г. под № 46004), от 27 июля 2017 г. № 678 (зарегистрирован</p>				

		Минюстом России 8 ноября 2017 г. под № 48814)			
142.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к порядку заполнения отчета об авариях в электроэнергетике?	Пункты 1 - 3, 5 - 13 Порядка заполнения отчета об авариях в электроэнергетике, утвержденного приказом Минэнерго России от 2 марта 2010 г. № 92 (зарегистрирован Минюстом России 17 мая 2010 г. под № 17225) с изменениями, внесенными приказами Минэнерго России от 6 февраля 2017 г. № 74 (зарегистрирован Минюстом России 17 марта 2017 г. под № 46004), от 27 июля 2017 г. № 678 (зарегистрирован Минюстом России 8 ноября 2017 г. под № 48814) (далее – приказ Минэнерго России № 92)			
143.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к формам отчета об авариях в электроэнергетике?	Таблицы 1, 3, 4, 6 Формы отчета об авариях в электроэнергетике, утвержденной приказом Минэнерго России № 92			
144.	Выполняются ли контролируемым лицом при разработке и применении графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики требования общих положений?	Пункты 3 - 5, 7, 8 Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утвержденных приказом Минэнерго России от 6 июня 2013 г. № 290			

		(зарегистрирован Минюстом России 9 августа 2013 г. под № 29348) с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 18 октября 2018 г. № 898 (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2018 г. под № 52677) (далее – Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения)				
145.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к порядку разработки графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)?	Пункты 10, 11, 16 - 22, 24 - 26.1 Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения				
146.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к порядку применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)?	Пункты 27 - 42 Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения				
147.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к правилам использования противоаварийной автоматики?	Пункты 43 - 51 Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения				
148.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к порядку определения величины технологической и (или) аварийной брони и требования к энергопринимающим устройствам, подключенным к токоприемникам технологической и (или) аварийной брони?	Пункты 53 - 56 Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения				

(фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, заполнившего
 проверочный лист)

(место для подписи должностного лица,
 заполнившего проверочный лист)